




Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП 12/2,5, 12/4,0, 12/6,0

тел. Техподдержки: +7 (981) 720-25-43 с 8 до 20 час
www.k-eng.ru www.birp.ru

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" (2,0А для БИРП 12/2,5; 2,0А для БИРП 12/4,0; 3,15А для БИРП 12/6,0)
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" (5,0А для БИРП 12/2,5; 5,0А для БИРП 12/4,0; 8,0А для БИРП 12/6,0)
Не горят СД "Сеть" и "Выход", горит СД "АБ разряжена"	Разряжена АБ (U вых < 10В) при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную



ГШИД. 754321.066

Адреса сервисных центров:

1. «Сквид ТД», 350051, г. Краснодар, ул.Рашилевская, 321, а/я 1789, тел./ф.: (861) 210-98-38, 224-64-57, 215-54-70, 210-98-98, www.skwid.ru, Email: master@skwid.ru
2. «Унибелус», 220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 17 тел. +375 17 291 15 05, Факс + 375 17 230 72 40, www.unibelus.by
3. «ВИПАКС», г. Пермь, ул. Краснова, д. 24 тел./факс: (342) 220-67-10, 220-67-70 www.vipaks.ru
4. «МаркетСБ», г. Уфа, ул.Шота Руставели, 51/1, офис 4, тел. (347) 292-43-84, 292-43-85, www.marketsb.ru
5. «Регион безопасности», г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д.70/1 тел./факс (88652) 777-244, 777-422, 779-914 www.region-sb.ru
6. «Концепции безопасности», г. Самара, 443068, ул. Аэродромная, дом 113 тел./факс +7 (846) 266-08-08, 266-08-09, 266-08-68 ohrteh@hotmail.ru www.sok-sb.ru

7. «Технические средства охраны», г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, д. 9/36, тел.+7 (8552) 77-20-60, 77-20-50 info@tso16.ru www.tso16.ru
8. «Полисервис-СБ», г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 92Б, тел.(8452) 43-17-36, 43-17-38 polyserv@overta.ru www.polyserv.ru
9. «Техно-сервис», г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 181, офис 29, тел. (8182) 46-05-37; факс: (8182) 65-56-70 info@tehno-servis29.ru www.tehno-servis29.ru
10. «Элтра», г. Челябинск, ул. Российская, д. 67, офис 702, тел. (351) 261-72-11 office@eltra.ru

В связи с тем, что сеть сервисных агентов постоянно расширяется, рекомендуем уточнять их контактные данные на сайте www.k-eng.ru.